

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**Προς :**

όλους τους συμμετέχοντες

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο, Πανεπιστημιούπολη, ΖΕΠ Κοζάνης,

Τ.Κ. 50100, Κοζάνη

Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης

Τηλέφωνο: +30 2461056470,471,473

Email: ghaitidis@uowm.gr, mmastrnesti@uowm.gr,aff00574@uowm.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της Πρόσκλησης για «Προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά», προϋπολογισμού 5.977,60€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α, με αρ. πρωτ. 3435/13-02-2023, ΑΔΑ: ΨΟΓΜ469Β7Κ-ΞΩΘ και ΑΔΑΜ: 23PROC012120357

Σχετ.: Το από 14-02-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παραπάνω πρόσκλησης, διευκρινίζονται οι παρακάτω λεπτομέρειες:

1. Στα led tube η τροφοδοσία είναι προτιμητέα να γίνεται μόνο από το ένα άκρο.
2. Σχετικά με τα watt των λαμπτήρων η ισχύς που αναφέρεται είναι η ελάχιστη απαιτητή. Για το λόγο αυτό εάν για παράδειγμα ζητείται από την προδιαγραφή 28 Watt και οι επιλογές μας είναι 27 ή 30 τότε τα 27 Watt δεν γίνονται αποδεκτά ενώ γίνονται αποδεκτά τα 30 Watt.
3. Τέλος σχετικά με το εάν ζητείται θερμό, ουδέτερο ή ψυχρό φως στους λαμπτήρες, διευκρινίζεται ότι οι λαμπτήρες LED tube και όλοι οι λαμπτήρες οι οποίοι προορίζονται για εσωτερικούς χώρους πρέπει να είναι ουδέτερου χρώματος ενώ για τους λαμπτήρες που προορίζονται για εξωτερική χρήση (Λάμπες LED E27 εξωτερικών φωτιστικών IP65) πρέπει να είναι ψυχρού χρώματος.

Ο Προϊστάμενος του τμ. Προμηθειών

Χαϊτίδης Γεώργιος

