

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προς :

όλους τους συμμετέχοντες

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο, Πανεπιστημιούπολη, ΖΕΠ Κοζάνης,

Τ.Κ. 50100, Κοζάνη

Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης

Τηλέφωνο: +30 2461056470,471,473

Email: ghaitidis@uowm.gr, mmastrnesti@uowm.gr,

aff00574@uowm.gr

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της Πρόσκλησης για «Προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά», προϋπολογισμού 5.977,60€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α, με αρ. πρωτ. **3435/13-02-2023**, ΑΔΑ: **ΨΟΓΜ469Β7Κ-ΞΩΘ** και ΑΔΑΜ: **23PROC012120357**

Σχετ.: Το από 15-02-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παραπάνω πρόσκλησης, συμπληρωματικά διευκρινίζονται οι παρακάτω λεπτομέρειες:

1. Σχετικά με τα watt των λαμπτήρων Led tube η ισχύς που αναφέρεται, αντιστοιχεί σε λαμπτήρες φθορισμού και πρέπει να διορθωθεί ως εξής:
 - Στους λαμπτήρες LED μήκους 60εκ αντί για 18 Watt το σωστό είναι 9 Watt
 - Στους λαμπτήρες LED μήκους 120εκ αντί για 36 Watt το σωστό είναι 18 Watt
 - Στους λαμπτήρες LED μήκους 150εκ αντί για 36 Watt το σωστό είναι 22 Watt
 - Στα παραπάνω Watt των λαμπτήρων η ισχύς που αναφέρεται είναι η ελάχιστη απαιτητή. Για το λόγο αυτό εάν για παράδειγμα ζητείται από την προδιαγραφή 22 Watt και οι επιλογές μας είναι 20 ή 24 τότε τα 20 Watt δεν γίνονται αποδεκτά ενώ γίνονται αποδεκτά τα 24 Watt.

Ο Προϊστάμενος του τμ. Προμηθειών

Χαϊτίδης Γεώργιος

