

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Πίνακας τύπου πεδίου	1	ATHE N\8841.2.1	TEM	2,00
2	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3X400A 36KA	2	ATHE N\8871.3.16	TEM	2,00
3	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3X250A 36KA	3	ATHE N\8871.3.15	TEM	8,00
4	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3X125A 36 KA	4	ATHE N\8871.3.13	TEM	10,00
5	Πίνακας Σ.Η.Ε. επίτοιχος μεταλλικός IP43 (300X625X170)	5	ATHE N\8840.4.6	TEM	18,00
6	Διακόπτης 3X125A	6	ATHE N\8852.3.19	TEM	18,00
7	Μικροαυτόματος ράγας 3X100A	7	ATHE N\8880.3.5	TEM	4,00
8	Μικροαυτόματος ράγας 3X16A	8	ATHE N\8916.3.10	TEM	36,00
9	Μικροαυτόματος ράγας 16A	9	ATHE N\8915.1.3	TEM	100,00
10	Αυτόματος διακόπτης διαρροής 4X40A 30 mA ΤΥΠΟΥ (A)	10	ATHE N\8918.10.1	TEM	30,00
11	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 120 mm ²	11	ATHE 8774.1.12	m	1.500,00
12	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 70 mm ²	12	ATHE 8774.1.10	m	1.000,00
13	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 X 50 + 25 mm ²	13	ATHE 8774.4.3	m	400,00
14	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²	15	ATHE 9336.1.2	m	4.500,00
15	Καλώδιο χαλκού UTP cat6 4 ζευγών	16	ATHE N\8769.1	m	3.000,00
16	Κανάλι διανομής πλαστικό διατομής 150 x 65mm, ενδ. τύπου LEGRAND DLP ή ισοδύναμο	17	ATHE N\8740.2.1	m	1.500,00
17	Ρευματοδότης SCHUKO χωνευτός ή ορατός επίτοιχος ή σε κανάλι στεγανός πλήρης 16A	18	ATHE N\8827.3.10	TEM	150,00
18	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm ²	14	ATHE 8774.6.4	m	300,00
19	Πρίζα διπλή για φωνή και data RJ45 cat6 με την πιστοποίηση	19	ATHE N\9500.3.2	TEM	150,00
20	Αποξήλωση εργαστηρίων, καθαρισμός εγκαταστάσεων, μεταφορά, επανατοποθέτηση και σύνδεση σε λειτουργία σε νέα θέση	20	NAHAM N\60.10.36	TEM	6,00
21	Έγχρωμη κάμερα επιτήρησης με νυχτερινή λήψη	21	ATHE N\9601.1	TEM	3,00
22	Στήριγμα-σφικτήρας κατάλληλος για σύνδεση αγωγών έως Φ16mm	22	ATHE N\9341.6	TEM	13,00
23	Εσχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα	23	ATHE N\8737.1.5.5	m	50,00
24	Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 18000 Btu/h	24	ATHE Γ\8534.3	TEM	2,00
25	Intellinet Πολύπριζο Vertical Rackmount 24-Output C13 2m	25	ATHE N\8829.3.3	TEM	15,00
26	Καλώδιο τύπου E1VV (NYΥ) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης Μονοπολικό - Διατομής 1 x 185 mm ² .	26	ATHE N\8774.2.1.14	m	66,00
27	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 160A	27	ATHE N\8871.3.14	TEM	2,00
28	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό - Διατομής 4 X 70 mm ² με ένα επιπλέον καλώδιο μειωμένης διατομής 1 X 35 mm ²	28	ATHE N\8774.5.10	m	26,00
29	Καλώδιο τύπου E1VV (NYΥ) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης Μονοπολικό - Διατομής 1 x 95 mm ² .	29	ATHE N\8774.2.7.3	m	22,00
30	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 A	30	ATHE 8915.2.5	TEM	20,00
31	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 X 2,5mm ²	31	ATHE 8766.5.2	m	1.700,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
32	Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, ράγας, τριφασικός, ονομ. εντάσεως 4Χ63Α, ευαισθησίας 30mA, τύπου Α.	32	ΑΤΗΕ Ν\8899.3.3	ΤΕΜ	15,00

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2023
Ο μελετητής

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2023
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ελεγκτής

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Msc, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός