

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Πίνακας τύπου πεδίου	1	ATHE N\8841.2.1	TEM	1,00
2	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3X100 36 KA	2	ATHE N\8871.3.11	TEM	4,00
3	Πίνακας Σ.Η.Ε. επίτοιχος μεταλλικός IP43 (300X625X170)	3	ATHE N\8840.4.6	TEM	4,00
4	Διακόπτης 3X125A	4	ATHE N\8852.3.19	TEM	3,00
5	Μικροαυτόματος ράγας 10A	5	ATHE N\8915.1.2	TEM	70,00
6	Μικροαυτόματος ράγας 16A	6	ATHE N\8915.1.3	TEM	140,00
7	Μικροαυτόμας ράγας 25A	7	ATHE N\8915.1.4	TEM	50,00
8	Μικροαυτόματος ράγας 3X100A	8	ATHE N\8880.3.5	TEM	16,00
9	Μικροαυτόματος ράγας 3X16A	9	ATHE N\8916.3.10	TEM	30,00
10	Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4X40A/30mA	10	ATHE N\8916.1	TEM	140,00
11	Μικροαυτόματος ράγας 3X25A	11	ATHE N\8916.3.13	TEM	15,00
12	Αυτόματος διακόπτης διαρροής 4X40A 30 mA ΤΥΠΟΥ (A)	12	ATHE N\8918.10.1	TEM	25,00
13	Καλώδιο χαλκού UTP cat6 4 ζευγών	13	ATHE N\8769.1	m	1.500,00
14	Κανάλι διανομής πλαστικό διατομής 150 x 65mm, ενδ. τύπου LEGRAND DLP ή ισοδύναμο	14	ATHE N\8740.2.1	m	1.000,00
15	Ρευματοδότης SCHUKO χωνευτός ή ορατός επίτοιχος ή σε κανάλι στεγανός πλήρης 16A	15	ATHE N\8827.3.10	TEM	300,00
16	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm2	16	ATHE 8774.6.4	m	400,00
17	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm2	17	ATHE 9336.1.2	m	3.800,00
18	Αποξήλωση εργαστηρίων, καθαρισμός εγκαταστάσεων, μεταφορά, επανατοποθέτηση και σύνδεση σε λειτουργία σε νέα θέση	18	NAH\AM N\60.10.36	TEM	3,00
19	Πρίζα διπλή για φωνή και data RJ45 cat6 με την πιστοποίηση	19	ATHE N\9500.3.2	TEM	140,00
20	Στήριγμα-σφικτήρας κατάλληλος για σύνδεση αγωγών έως Φ16mm	20	ATHE N\9341.6	TEM	16,00
21	Κλιματιστικό μηχανήμα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 24000 Btu/h	21	ATHE Γ\8534.4	TEM	1,00
22	Εσχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα	22	ATHE N\8737.1.5.5	m	45,00
23	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 160A	23	ATHE N\8871.3.14	TEM	1,00
24	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 A	24	ATHE 8915.2.5	TEM	40,00
25	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 X 2,5mm2	25	ATHE 8766.5.2	m	1.000,00
26	Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, ράγας, τριφασικός, ονομ. εντάσεως 4X63A, ευαισθησίας 30mA, τύπου A.	26	ATHE N\8899.3.3	TEM	3,00
27	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2	27	ATHE 8766.3.1	m	250,00
28	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 6mm2	28	ATHE 8766.3.4	m	100,00
29	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 X 10mm2	29	ATHE N\8766.5.5	m	180,00
30	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 X 16mm2	30	ATHE N\8766.5.6	m	120,00
31	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 X 25mm2	31	ATHE N\8766.5.7	m	40,00
32	Καλώδιο οπτικών ινών	32	ATHE N\8790.2.2.4	m	140,00
33	Ρευματοδότης τριφασικός με ουδέτερο και επαφή προστασίας Μέσα σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας P31 τάσεως 380/220 V εντάσεως 16 A	33	ATHE 8832.2.1	TEM	16,00
34	Ρευματοδότης τριφασικός με ουδέτερο και επαφή προστασίας Μέσα σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας P31 τάσεως 380/220 V εντάσεως 32 A	34	ATHE 8832.2.5	TEM	8,00
35	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, άκαμπτος, ενδεικτικού τύπου CONDUR Φ20	35	ATHE N\8732.11.2	m	500,00
36	Rack 19" 12U	36	ATHE N\8994.13.5	TEM	10,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
37	Πολύμπριζο 5 θέσεων τύπου SCHUKO εντάσεως 16Α μετά διακόπτη	37	ΑΤΗΕ Ν\8829.3	ΤΕΜ	50,00

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2025
Ο μελετητής

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2025
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ελεγκτής

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Msc,Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός